

概算の冷・暖負荷

建物用途別最大負荷

	室の種類	該当部分面積 [㎡]	熱負荷 [KJ/h]						
			冷 房			暖 房			
			外気負荷	外気負荷以外	合計	外気負荷	外気負荷以外	合計	
太枠に数値入力									
建物用途別最大負荷	銀行	営業客室だまり	0	0	0	0	0	0	
		応接室	100	17163	47301.8	15400	5100	10700	15800
		女子ロッカー室	0	0	0	0	0	0	0
	デパート	1階売場	0	0	0	0	0	0	0
		特売場	0	0	0	0	0	0	0
		売場	0	0	0	0	0	0	0
	スーパーマーケット	食料品(ショーケースあり)	0	0	0	0	0	0	0
		衣料品	0	0	0	0	0	0	0
	ホテル	宴会場	0	0	0	0	0	0	0
		客室 南向き	0	0	0	0	0	0	0
		" 西 "	0	0	0	0	0	0	0
		" 北 "	0	0	0	0	0	0	0
		" 東 "	0	0	0	0	0	0	0
	飲食店	客席	0	0	0	0	0	0	0
	公民館	研修室	0	0	0	0	0	0	0
	図書館	閲覧室	0	0	0	0	0	0	0
	病院	病室 6床 南向き	0	0	0	0	0	0	0
		" 西 "	0	0	0	0	0	0	0
		" 北 "	0	0	0	0	0	0	0
		" 東 "	0	0	0	0	0	0	0
劇場	客室	0	0	0	0	0	0	0	
	ロビー	0	0	0	0	0	0	0	
事務所その他	事務所 南向き	0			0			0	
		0			0			0	
		0			0			0	
		0			0			0	
	事務所 中間階	南向き	0			0			0
		西 "	0			0			0
		北 "	0			0			0
		東 "	0			0			0
	会議室	最上階	0			0			0
		中間階	0			0			0
応接室	最上階	0			0			0	
	中間階	0			0			0	

[参考データ]

		冷			暖		
		外気負荷	外気負荷以外	合計	外気負荷	外気負荷以外	合計
デパート	1階売場	82(58)	222	305(280)	92(72)	120	212(192)
	売場	83(63)	103	186(166)	92(69)	26	118(95)
スーパーマーケット	食料品	62(42)	121 (38)	183(80)	69(53)	98 (47)	167(100)
	衣料品	62(42)	123	185(165)	69(53)	75	144(128)

( )変更後数値:照明10[W/㎡] 41.86[kJ/㎡]:人員(発熱)0.1[人/㎡] 41.86[kJ/㎡]:  
人員(外気負荷)0.1[人/㎡] 71.16[kJ/㎡]