

空気調和設備

パッケージ形空気調和機の機器表

パッケージ形空気調和機							冷却水入口温度 [°C]		32	温 水 温 度 [°C]		入 口	55		
記号	系 統	機種形式	空 気 状 態 [°C]						冷房能力 [kW]	冷 却 水		圧 縮 機			
			区 分	冷 却			加 熱			水 量 [l/min]	損失水頭 [kPa]	電動機 出 力 [kW]	容量 制御		
				入 口	出 口	再熱出口	入 口	出 口						再熱出口	
ACP -例	事務室A	水冷式 床置ダクト形	DB	26.9			19.6			36.9	180	72	11	オン・ オフ	
			WB	19.5			12.4								
			DB												
			WB												
ACP- 例-2	事務室A	空気熱源ヒートポンプ、床置ダクト形	DB	26.9			19.6			37.4			15	3位置	
			WB	19.5			12.4								
			DB												
			WB												
			DB												
			WB												
			DB												
			WB												
			DB												
			WB												
			DB												
			WB												
			DB												
			WB												
			DB												
			WB												
記号	送 風 機			暖 房 能 力 kW		ヒ ー タ ー					加 湿 器			備 考	
	屋 内		屋 外												
	電動機出力 [kW]	送風量 [m³/h]	機 外 静 圧 [Pa]	電動機出力 [kW]	ヒーター 無	ヒーター 有	加 熱 能 力 [kW]	電 気 容 量 [kW]	温水量 [l/min]	損 失 水 頭 [Pa]	蒸気量 [kg/h]	加 湿 方 式	有 効 加湿量 [kg/h]		消 費 電 力 [kW]
ACP -例	2.2	7,800	245				24.7		100	29		パン形	5.7	6.0	
ACP- 例-2	3.7	9,900	294	1.2	32.3							パン形	5.7	6.0	